



Płock, dnia 28 sierpnia 2024 roku

PPIS/HKN- 859/4110/831/KB/8482/2024

**KOMUNIKAT nr 14/2024**  
**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku**  
**z dnia 28 sierpnia 2024 roku**

w sprawie nieprzydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Staroźreby.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku zawiadamia, że badania próbki wody produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody w Staroźrebach, ul. Parkowa 9, 09-440 Staroźreby, punkt poboru – Urząd Gminy Staroźreby, ul. Płocka 18 pobranej do badań laboratoryjnych wykazały przekroczenie wartości normatywnej parametru mikrobiologicznego:

- bakterie grupy coli jtk/100ml (wartość otrzymana: 12 jtk/100 ml, wartość parametryczna: - 0 jtk/100 ml).

W związku z tym, woda w sieci tego wodociągu nie spełnia wymagań dla wody do spożycia przez ludzi określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**Woda jest nieprzydatna do spożycia.**

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia są dostępne na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-plock> oraz pod nr telefonu: 024 367-26-52.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Płocku

KIEROWNIK  
Sekcji Organizacji Spraw Pracowniczych i Szkoleń  
*Zbigniew Kukla vel Kuklewicz*